

Albert Dragan  
20-135 Lublin  
ul. Ponikwoda 28  
Upr. Nr. LUB/0171/PWOS/05

## O Ś W I A D C Z E N I E p r o j e k t a n t a

**1. W związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe Projektant informuje, że zgodnie z art.3.1 p.2 rozporządzenia w konstrukcji kotłów zakazuje się stosowania rusztu awaryjnego.**

**Tym samym zapisy dokumentacji projektowej stanowiące o możliwości spalania drewna kawałkowego na awaryjnym ruszcie żeliwnym tracą swoją moc i należy uznać je za nie aktualne.**

**2. Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy PZP Projektant oświadcza, że ilekroć w dokumentacji projektowej instalacji solarnych, kotłów na biomasę, pomp ciepła zostały przywołane dokumenty norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w ust. 1-3 Ustawy, projektant dopisuje sprostowanie, iż odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważny”**

inz. Albert Dragan  
upr. nr LUB/0171/PWOS/05  
do projektowania i kierowania robotami  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
chłodniczych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

.....  
(podpis projektanta)