

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Michów”

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2017r. poz. 2164 z późn. zm./ Zamawiający odpowiada na zadane pytania:

Zadanie nr 3 – ZS w Rudnie

1. Dokumentacja techniczna mówi o dociepleniu stropodachu pełnego styropapą o gr. 18 cm, zaś stropodachu wentylowanego /nad szatnią/ granulatem z wełny mineralnej. Przedmiar robót podstawowy poz. 1 – granulata z wełny mineralnej – ilość 687,16m² oraz taka sama pozycja znajduje się w przedmiarze roboty dodatkowe poz. 14.

Proszę o wyjaśnienie ile dokładnie jest przedmiaru robót na jakim dachu – bo przedmiar dubluje tą pozycję.

Odpowiedź: Poz. 1 przedmiaru podstawowego należy pozostawić, natomiast poz. 14 przedmiaru dodatkowego należy usunąć.

2. W przedmiarze robót – roboty dodatkowe poz. 60 oraz 61 – wykonanie siatki na ścianach oraz wykonanie dodatkowej warstwy siatki przedmiar powtarza się z przedmiaru podstawowego poz. 29 i 30. Pozycje dotyczą elewacji – cokołu w ilości 96,13 m² a ilość podana dotyczy elewacji z głównego przedmiaru.

Odpowiedź: Poz. 60 przedmiaru dodatkowego należy przyjąć 96,13 m²; pozycja 61 przedmiaru dodatkowego należy przyjąć 96,13 m²; poz. 29 przedmiaru podstawowego należy przyjąć 643,26 m²; poz. 30 przedmiaru podstawowego należy pozostawić; do przedmiaru podstawowego wprowadzić poz. – dodatkowa warstwa siatki w ilości 151,67 m².

Zadanie nr 2 – ZSO w Michowie

3. W załączniku do SIWZ Załącznik 6b dot.: Zespół Szkół w Michowie brakuje części graficznej projektu. Dokumentacja zawiera skany części opisowej. Czy zamawiający może dosłać brakujące rysunki?

Odp. Zamawiający dołącza brakujące rysunki jako załącznik 6 b – Rysunki

4. Zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji technicznej na termomodernizację ZSO w Michowie. W związku z rozliczeniem ryczałtowym jest to niezbędna konieczność w celu prawidłowego oszacowania kosztów i wzięcia

przez Wykonawcę ryzyka z tym związanego. Zwracamy się również z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny tj. co najmniej 7 dni na weryfikację udostępnionej dokumentacji.

Odp. Zamawiający dołącza brakujące rysunki jako załącznik 6 b – Rysunki oraz wydłuża termin składania ofert do dnia 22.03.2018r.


Wójt Gminy
mer inż. Janusz Jankowski