

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kanalizacja sanitarna w gminie Michów”.

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Michów, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ( – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

Czy w ramach realizacji inwestycji Wykonawca powinien przewidzieć koszt robót związany z demontażem istniejących zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe ( szamba) ?

Odpowiedź : Roboty związane z demontażem zbiorników bezodpływowych nie wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie nr 2.

Czy na końcu przyłączy przewidzianych do realizacji w PFU należy przewidzieć studzienkę rewizyjną czy wystarczy zakończyć rurę korkiem szczelnym ?

Odpowiedź: Tak, należy przewidzieć studnię rewizyjną jako miejsce wpięcia danej posesji do sieci kanalizacyjnej

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizacji PFU pod kontem zastosowania rozwiązań koncepcyjnych np. zmiana systemu podciśnieniowego kanalizacji sanitarnej na przepompownie przydomowe tłoczne, tłoczące ścieki do docelowego miejsca odbioru ?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza taką możliwość, pod warunkiem, że zmiana technologii będzie korzystna dla Zamawiającego pod kontem min. późniejszych kosztów eksploatacji, możliwości pracy z istniejącą siecią kanalizacji oraz optymalizacji kosztów realizacji.

Pytanie nr 4

Prosimy o zamieszczenie zdjęć budynku przepompowni w celu rzetelnego oszacowania kosztów związanych z remontem pompowni wskazanym w PFU (remont płytek).

Odpowiedz: Załączono odpowiednie pliki z widokiem stanu obecnego.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający wymaga doświadczenia w budowie kanalizacji podciśnieniowej czy akceptuje doświadczenie przy budowie każdego rodzaju kanalizacji np.: grawitacyjnej lub ciśnieniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia warunku budowy wyłącznie tylko sieci kanalizacji podciśnieniowej.

**Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**