

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

### **I. Zamawiający:**

Gmina Michów ul. Rynek I 16, 21-140 Michów; Tel. 818566001 e-mail: [sekretariat@michow.eurzad.eu](mailto:sekretariat@michow.eurzad.eu);

Podstawa prawna:

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000,00 zł dlatego zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) przy udzielaniu zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

### **II. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

- budowa oświetleniowych linii kablowych
- budowa słupów oświetleniowych
- budowa szafki oświetleniowej

Instalacja oświetlenia drogowego zasilana będzie z istniejącej stacji transformatorowej Rudzienko 1ARU0201 w miejscowości Rudzienko, gmina Michów. Miejsce przyłączenia instalacji będą stanowiły zaciski prądowe rozłącznika na stacji transformatorowej w kierunku instalacji odbiorcy.

Klasę oświetlenia określono na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1 „Oświetlenie dróg, Część 1: Wybór klas oświetlenia”. Klasę oświetlenia określono jako „ME6”.

Oświetlenie będzie zrealizowane na słupach oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wysokości 9,5 m. Słupy posadowione zostaną na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu 0,3x0,3x1,5 m dostarczonych wraz ze słupami przez producenta.

Źródłem światła będą diody LED zabudowane w oprawach o drugiej klasie ochronności. Oprawy oświetleniowe LED 67 W 400K, min 11000lm, IP66, montować na wysięgnikach stalowych ocynkowanych o wysięgu 2 m i w kolorze słupa.

Dopuszcza się możliwość montażu innych opraw (w drugiej klasie ochronności) po uzgodnieniu z inwestorem i sprawdzeniu obliczeń fotometrycznych dla poszczególnych klas oświetlenia.

Wszystkie słupy ustawić wnękami skierowanymi w tę samą stronę, z zachowaniem swobodnego dostępu. Oprawy zasilić kablem YKY 2x2,5 mm<sup>2</sup>, wciągniętym w otwory słupów i wysięgników. We wnękach słupowych stosować izolowane złącza kablowe IZK wykonane w II klasie ochronności. Jako zabezpieczenie w każdym słupie ośw. zastosować wkładkę topikową D01 gG/GL o prądzie znamienowym 6A.

Należy wykonać numerację słupów zgodnie ze schematem.

Sterowanie instalacji oświetleniowej za pomocą układu sterowania zamontowanego w szafce oświetleniowej. Wykonać i zamieścić w szafce oświetleniowej schemat elektryczny oświetlenia drogowego.

Linie kablowe wykonać kablem typu YAKS 4x35 mm<sup>2</sup> na odcinkach pomiędzy kolejnymi proj. słupami oświetleniowymi i na odcinku od istniejącej stacji transformatorowej Rudzienko 1A do projektowanej szafki oświetleniowej SZ.O.

Oświetleniowe linie kablowe wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót dokonać geodezyjnego wytyczenia tras kabli.

Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004 i PN-76/E-05125.  
Do słupów oświetleniowych kable wprowadzić w rurach ochronnych DVR.

### **III. Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji zamówienia – 40 dni od podpisania umowy.

### **IV. Kryteria oceny ofert: cena 100%**

Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w PLN w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

### **V. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:**

1. Ofertę na załączonym Formularzu Ofertowym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Michów ul. Rynek I 16, 21-140 Michów, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 25 lipca 2022r. do godziny 10.00, z dopiskiem „Oświetlenie Rudzienko” lub elektronicznie pocztą e-mail na adres [ela.rodak@michow.eurząd.eu](mailto:ela.rodak@michow.eurząd.eu)
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: P. Elżbieta Rodak 81 8566001 w. 6
3. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w projekcie umowy.

### **VI. Załączniki:**

- a. Zał. Nr 1 - formularz oferty
- b. Zał. Nr 2 - projekt umowy

**Michów, dnia 13.07.2022r.**